



Zertifikat

über die Qualität der luftdichten Gebäudehülle

Das Gebäude/Objekt:

Open Lofthaus fertig gestellt
Dammstrasse 66a-e, 4562 Biberist

hat bei der Drucktestmessung am 22.06.07 folgenden Wert
für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

$$n_{50} = 0.39 \text{ [1/h]}$$

Der empfohlene Grenzwert der Luftdurchlässigkeit nach DIN 4108 - 7
beträgt:

$$n_{50} \leq 3 \text{ [1/h]} \quad \text{für Gebäude mit Fensterlüftung}$$

Die Anforderungen der Vorschrift sind erfüllt.

Dieses Zertifikat besteht aus 2 Seiten.

Erstellt am 28.06.2007

Kirchberg

Ort

P. Schneider

Patric Schneider

MBJ Bauphysik + Akustik AG
Solothurnstrasse 24
3422 Kirchberg